



- PODĽA VYJADRENIA 64223/2023/358 PRI CHRÁNENÍ VYDŔŽAŤ PRIESTOROVÚ NORMU STVŤO 6005 A ULOŽIŤ DO CHRÁNENÝCH PRESAHOV MINIMÁLNE 1 METER
  - NADZEMNÉ A PODZEMNÉ VEDENIE VN 22KV Č.261 - ZDEMONTOVAŤ
  - NAVRHOVANÁ VN PŘÍPOJKA PODZEMNÝM KÁBLOM VN 3x 22-NAZVXS(F)2Y 240
  - NAVRHOVANÉ ROZŠÍRENIE PODZEMNEJ-NN, KÁBLE 3NAYY-J 4x240
  - NOVÉ UZEMNENIE FeZn 30/4mm
  - CHRÁNĽKA HDPE FI 40mm/ozn. "ZSD" TMAVO (červená bez pások) / -
  - PŘÍPOJKA V ČELEJ TRASE NN KÁBLOV
  - OCHRANNÁ TRÚBKA FXKVR
  - MARKER - ENERGETIKA, 134,0 KHZ, PLOCHÝ
- POZNÁMKA č.1 chránička FXKVR 160 + W1 3x 22-NAZVXS(F)2Y 240
- POZNÁMKA č.2 WL1 NAYY-J 4x240 + WL2 NAYY-J 4x240 + WL2 3x 22-NAZVXS(F)2Y 240 + HDPE FI 40mm
- POZNÁMKA č.3 WL2 NAYY-J 4x240 + WL2 3x 22-NAZVXS(F)2Y 240 + WL3 NAYY-J 4x240 + HDPE FI 40mm
- POZNÁMKA č.4 WL8 NAYY-J 4x240 + WL2 3x 22-NAZVXS(F)2Y 240 + WL3 NAYY-J 4x240 + HDPE FI 40mm
- POZNÁMKA č.5 WL9 NAYY-J 4x240 + WL2 3x 22-NAZVXS(F)2Y 240 + WL3 NAYY-J 4x240 + HDPE FI 40mm
- POZNÁMKA č.6 WL2 3x 22-NAZVXS(F)2Y 240 + WL3 NAYY-J 4x240 + HDPE FI 40mm
- POZNÁMKA č.7 WL3 NAYY-J 4x240 + HDPE FI 40mm
- POZNÁMKA č.8 WL4 NAYY-J 4x240 + HDPE FI 40mm
- POZNÁMKA č.9 WL5 NAYY-J 4x240 + HDPE FI 40mm
- POZNÁMKA č.10 WL6 NAYY-J 4x240 + HDPE FI 40mm
- NAYY-J 4x240 VONKAŠI PŘIEMER cca 63,20mm
- NOVÉ UZEMNENIE

PROFESIA - ELEKTRO			
Projektová dokumentácia podľa zákona o autorských právach, prezentovaná výkresy a technické podklady sú duševným majetkom autora, rozširovať a publikovať ich mimo rámec riešenej diela je možné len so súhlasom autora!			
ZOD. PROJ. :	VYPRACOV. :	PROJEKTANT :	ELEKTROPROJEKČIA, s.r.o.
STEFAN MAYER	PETER MAYER		J. PAULEHO 9 971 01 Prievidza tel.: 0907 138316 Mayer@elektroprojekcia.sk WWW.ELEKTROPROJEKCIA.COM
NAPŔAŽOVÁ SÚSTAVA :	3x230/400V/230V-0	OCHRANA :	SAKOVNÉ OPARENIE OD NAPŔAŽIA
INVESTOR :	ZAPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, o.s., ČULENOVA 6, 816 47 BRATISLAVA	Č. ZÁKAZKY :	
Miesto :	IBV MALE UHERCE	STUPEŇ :	BP
STAVBA :	IBV MALE UHERCE	DÁTUM :	6.2025
OBJEKT :	SO 01 PRÍPOJKA VN SO 03 KOSKOVÁ TRAFOSTANICA EH5 - 1x630 KVA VN UMIE Č.261, parc. č. 844/26 SO 04 ROZVODNÝ NN SO 05 PŘEPOJ VN SO 06 OBRÁTKA VN LNNY SO 07 PRÍPOJKA HDPE40 SO 08 NAPŔIENIE EXISTUJÚCH OBERATELOV	FORMÁT :	12x44
OBŠAH :	SITUÁCIA	MIERKA :	Č.PRILOHY:
		1:500	1